



> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

sodm@minez.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

W. J. J. J. J.

Ons kenmerk

15063874

Uw kenmerk

EP201505200024

Bijlage(n)

Datum 6 mei 2015

Betreft Besluit, houdende instemming her-ingebruikname pijpleiding

De Minister van Economische Zaken

Gelezen uw verzoek van 5 mei 2015 om instemming conform artikel 101 van het Mijnbouwbesluit voor het tijdelijk toestaan van een hogere druk van de in hergebruik genomen 18" productiewater pijpleiding (leiding nr. 000698) tussen de locaties De Hulte en ROW Centraal ten behoeve van de "Intelligent Pig" inspectie;

Overwegende, dat de NAM heeft aangegeven de pijpleiding inwendig te willen inspecteren met een "tool" van de firma Rosen;

Overwegende, dat uit aanvullende berekeningen van de NAM, in samenwerking met Rosen, is gebleken dat voor het optimaal uitvoeren van deze inspectie met een zogenaamde "Intelligent Pig" een persdruk van 20 barg noodzakelijk is;

Overwegende, dat voorafgaande aan de "Intelligent Pig" inspectie een druktest van 20 barg noodzakelijk is;

Gelet op artikel 97 en 101 van het Mijnbouwbesluit;

Besluit

Artikel 1

Op basis van de overgelegde documenten stem ik in met de tijdelijke drukverhoging ten behoeve van de druktest en de "Intelligent Pig" inspectie van de 18" productiewater pijpleiding (leiding nr. 000698) tussen de locaties De Hulte en ROW Centraal.

Artikel 2

De ingangsdatum voor de ingebruikname is gesteld op 6 mei 2015.

Artikel 3

De instemming wordt verleend met de volgende beperkingen of voorwaarden c.q. voorschriften:

- De maximaal toelaatbare druk in de leiding is 20 barg voor de duur van druktest en de "Intelligent Pig" inspectie.

Artikel 4

Deze instemming voor tijdelijke drukverhoging is alleen geldig voor de duur van druktest en de "Intelligent Pig" inspectie.

Artikel 5

Mijn afgegeven besluit tot her-ingebruikname van de productiewater pijpleiding tussen De Hulte en ROW Centraal, met kenmerk 15058757 van 30 april 2015, blijft onverminderd van kracht, met uitzondering van het gestelde in artikel 4.

's-Gravenhage, 6 mei 2015

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Mededeling:

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.

cc.

TNO via onderstaand email adres:
rapportage-mijnbouwwet@tno.nl