

Meldingsformulier incidenten en ongevallen voor regionale gasnetbeheerders (per 1-1-2017)

GEGEVENS DISTRIBUTIEONGEVALLLEN/-INCIDENTEN

Deelsysteem

- Hoofdleiding
- Aansluitleiding
- Gasmeteropstelling kleiner of gelijk G6
- Gasstation
- Gaskwaliteit (ook bij afwijkende druk t.g.v. invoeder)

Hoofdleiding

Component	Materiaal	Diameter
<input type="checkbox"/> Buis	<input type="checkbox"/> Staal	<input type="checkbox"/> ≤ ND 50 (63)
<input type="checkbox"/> Grondafsluiter	<input type="checkbox"/> Grijs gietijzer	<input type="checkbox"/> ND 65-100 (75-110)
<input type="checkbox"/> Blaasgatzadel	<input type="checkbox"/> Nodulair gietijzer	<input type="checkbox"/> ND 125-200 (125-200)
<input type="checkbox"/> Sifon	<input type="checkbox"/> Hard PVC	<input type="checkbox"/> ND 250-400 (250-400)
<input type="checkbox"/> Verbinding	<input type="checkbox"/> Slagvast PVC	<input type="checkbox"/> > ND 400
<input type="checkbox"/> Anders:	<input type="checkbox"/> PE	
	<input type="checkbox"/> AC	
	<input type="checkbox"/> Anders:	

Aansluitleiding

Component	Materiaal	Diameter
<input type="checkbox"/> Buis buiten de gevel	<input type="checkbox"/> Staal	<input type="checkbox"/> ≤ 25 (³ / ₄ "
<input type="checkbox"/> Buis binnen de gevel	<input type="checkbox"/> Nodulair gietijzer	<input type="checkbox"/> 32-40 (1-1 ¹ / ₂ "
<input type="checkbox"/> Overgangskoppeling	<input type="checkbox"/> Hard PVC	<input type="checkbox"/> ≥ 50 (2"
<input type="checkbox"/> Aftakking/aansluitzadel	<input type="checkbox"/> Slagvast PVC	
<input type="checkbox"/> Grondafsluiter	<input type="checkbox"/> PE	
<input type="checkbox"/> Verbinding buiten de gevel	<input type="checkbox"/> Koper	
<input type="checkbox"/> Verbinding binnen de gevel	<input type="checkbox"/> PeKo	
<input type="checkbox"/> Anders:	<input type="checkbox"/> Anders:	

Oorzaak (hoofd- en aansluitleiding)

- Vandalisme / diefstal
- Aanlegfout (in het verleden)
- Montagefout (nu)
- Productfout
- Werking van de bodem
- Bediening
- Graafwerk
- Corrosie/veroudering
- Puntbelasting
- Natuurgeweld (bliksem, omvallende bomen, etc.), namelijk:
- Onbekend, ondanks onderzoek
- Anders:

Indien oorzaak 'Graafwerk', dan:

KLIC-melding:

- Ja KLIC-nummer:
- Nee

Juiste tekeningen op het werk aanwezig:

- Ja
- Nee

Gasdruk (hoofd- en aansluitleiding)

- 30 mbar
- 100 mbar
- 1 bar
- 4 bar
- 8 bar

Opmerking:

Gasmeteropstelling ≤ G6

Component

- Hoofdkraan
- Flexibele metaaraansluiting
- Huisdrukregelaar
- Huisdrukregelaar/B-klep
- B-klep (gasgebrekbeveiliging)
- Verbinding
- Anders:

Gasstation

Component (soort station)

- Overslagstation
- Districtstation
- Afleverstation
- Gasmeteropstelling ≥ G10
- Hogedrukafleveringstation

Oorzaak gasmeteropstelling en gasstation

- Vandalisme / diefstal
- Aanlegfout (in het verleden)
- Montagefout (nu)
- Productfout
- Werking van de bodem
- Klant
- Vervuiling
- Bevriezing
- Slijtage/veroudering
- Bediening
- Inwendig defect
- Natuurgeweld (bliksem, omvallende bomen, etc.), namelijk:
- Onbekend, ondanks onderzoek
- Anders

Inlaatdruk gasmeteropstelling en gasstation

- 30 mbar
- 100 mbar
- 1 bar
- 4 bar
- 8 bar

Gaskwaliteit

(of afwijkende druk t.g.v. invoeder)

- Landelijke gasnetbeheerder
- Andere invoeder, namelijk:
- Eigen bedrijf

GEVOLGEN

Gevolgen (meerdere keuzes mogelijk)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vrije gasuitstroom (waardoor reële dreiging voor brand, explosie en/ of verstikking is ontstaan) | <input type="checkbox"/> Stilleggen treinverkeer |
| <input type="checkbox"/> Brand | <input type="checkbox"/> Stilleggen tramverkeer |
| <input type="checkbox"/> Explosie | <input type="checkbox"/> Stilleggen vliegverkeer |
| <input type="checkbox"/> Vergiftiging (bijvoorbeeld door koolmonoxide) | <input type="checkbox"/> Verkeersmaatregelen (afzetten stadskern, wijk of meerdere straten, provinciale wegen of rijkswegen (inclusief de op- en afritten)). |
| <input type="checkbox"/> Verstikking (bijvoorbeeld door zuurstofgebrek) | <input type="checkbox"/> Een (multi disciplinair) crisiscentrum is ingericht (GRIP) |

Slachtoffers (meerdere keuzes mogelijk)

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Geen | | |
| <input type="checkbox"/> Derden (bijvoorbeeld bewoners, toevallige voorbijgangers) | Aard:
<input type="checkbox"/> Dodelijk
<input type="checkbox"/> Zwaar gewond (Ernstig letsel = schade aan de gezondheid die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis, of schade aan de gezondheid is van blijvende aard) | Aantal:
personen
personen |
| | <input type="checkbox"/> Gewond (met verzuim) (Consultatie van een arts, verzorging ter plaatse door medisch personeel, of een bezoek aan de Eerste Hulp afdeling van een ziekenhuis is noodzakelijk) | personen |
| | <input type="checkbox"/> Licht gewond | personen |

Toelichting:

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Beroepsmatig aanwezig (bijvoorbeeld politie, brandweer, medewerkers netbeheerder) | Aard:
<input type="checkbox"/> Dodelijk
<input type="checkbox"/> Zwaar gewond (Ernstig letsel = schade aan de gezondheid die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis, of schade aan de gezondheid is van blijvende aard) | Aantal:
personen
personen |
| | <input type="checkbox"/> Gewond (met verzuim) (Consultatie van een arts, verzorging ter plaatse door medisch personeel, of een bezoek aan de Eerste Hulp afdeling van een ziekenhuis is noodzakelijk) | personen |
| | <input type="checkbox"/> Licht gewond | personen |

Toelichting:

Inzet hulpdiensten

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Politie | Toelichting: |
| <input type="checkbox"/> Brandweer | Toelichting: |
| <input type="checkbox"/> Ambulance | Toelichting: |

Meldingsformulier incidenten en ongevallen voor regionale gasnetbeheerders (per 1-1-2017)

Materiële schade

Geen

Woningen:

Aantal beschadigde gebouwconstructies (Indien enkel gebroken ramen dit vermelden onder overige materiele schade aan omgeving) stuks

Aantal beschadigde installaties stuks

Andere gebouwen: type gebouw (bijv. School, restaurant)

Aantal beschadigde gebouwconstructies (Indien enkel gebroken ramen dit vermelden onder overige materiele schade aan omgeving) stuks

Aantal beschadigde installaties stuks

Overige materiële schade aan omgeving (Bijvoorbeeld gebroken ramen, beschadigde auto's)

Schatting totale schade Geen (selecteer)

Gevolgen voor de klanten en de omgeving (meerdere keuzes mogelijk)

Geen

Gaskwaliteit afwijkend (samenstelling, ruikbaarheid)

Aantal afnemers stuks

Te hoge druk

Aantal afnemers stuks

Gaslevering onderbroken (te lage druk / geen gas):

Aantal afnemers stuks

Gemiddelde tijdsduur (h:min)

Storing toestellen:

Aantal afnemers stuks

Gemiddelde tijdsduur (h:min)

Aard storingen

Ontruiming:

Gebouwen stuks

Straat

Wijk

Anders:

Aantal personen (schatting)

Gemiddelde tijdsduur (h:min)

Meldingsformulier incidenten en ongevallen voor regionale gasnetbeheerders (per 1-1-2017)

TIJDLIJN

Actie **Datum (dd-mm-jjjj) Tijd (h:min)**

Tijdstip begin storing (=tijdstip melding)

Tijdstip aankomst op locatie

Tijdstip veiligstellen situatie

Tijdstip einde storing

Toelichting: naar behoefte kunnen de lege rijen worden gebruikt voor het uitbreiden van de tijdlijn. Met een 'harde return' kunnen meerdere 'rijen' worden toegevoegd.

Meldnummers Staatstoezicht op de Mijnen
bij spoedgevallen: **06 - 533 887 22**

Adres:
Postbus 24037
2490 AA Den Haag
E-mail: sodm@minez.nl

Meldnummers Kiwa Technology

bij spoedgevallen:
geconsigneerde 1: **06 - 53 287 332**
b.g.g.: geconsigneerde 2: **06 - 22 988 443**

Adres:
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
E-mail: gasongeval@kiwa.nl