22-11-2018

Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
t.a.v.
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres
Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

sodm@minez.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

Datum 22 november 2018
Betreft Inspecties bestuurlijk traject Tankenpark Delfzijl

Ons kenmerk
18284108

Uw kenmerk
-

Bijlage(n)
-

Geachte

Op 12 en 31 oktober 2018 zijn door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecties uitgevoerd op het mijnbouwwerk Delfzijl Tankenpark. Beide inspecties werden uitgevoerd in het kader van het bestuurlijk onderzoek naar aanleiding van het ongewone voorval van 2 oktober 2018, waarbij aardgascondensaat in het oppervlaktewater terecht is gekomen.
Tijdens deze inspecties is door mijn inspecteurs informatie ingewonnen die relevant is voor dit onderzoek.
Daarnaast hebben mijn inspecteurs op 31 oktober 2018 beoordeeld of de maatregelen, zoals opgelegd na het overleg van 25 oktober 2018 tussen SodM en de NAM, door NAM zijn getroffen. Deze (tijdelijke) maatregelen zijn:

1. Een aanpassing van de prioriteit van de niveau-alarmeringen van de CC drain (T-90) en de calamiteitenbak (T-30) zijn aangepast naar het hoogste niveau;
2. Een fysieke afsluiting (balg) die geplaatst is tussen het civiele bassin en het hemelwaterriool;
3. Een operator die buiten kantooruren gestationeerd is op het Tankenpark Delfzijl.

Verder is in het procesbesturingssysteem DCS geconstateerd dat pompen (P-90A&B) en afsluiters (71-UZ-090A&B) van het drainsysteem zijn hersteld en naar behoren werken. Daarnaast is aangetoond dat de procesbesturing zodanig is gewijzigd dat deze afsluiters in de persleiding van T-90 zullen sluiten, zodra de pompen stoppen of stilstaan.
Ook is door NAM aangetoond dat een defecte terugslagklep, die ten tijde van het incident niet kon sluiten is vervangen.

De brief wordt in afschrift verzonden aan Omgevingsdienst Groningen, Gemeente Delfzijl en Waterschap Hunze & Aa's.

Met vriendelijke groet,

ing. P.A.M. van den Bergen
Directeur Engineering en Netbeheer