Onderdeel en activiteit	Aanduiding in NRB en bodemrisicofactoren	NRB tabel	cvm nr.	Voorzieningen conform NRB		Maatregelen conform NRB		Verwaarloos-baar bodem-risico	Voorgestelde aanvullende cvm
				Voorgeschreven	Voorzien	Voorgeschreven	Voorzien		
Voorbeeld Gedeelte									
Opslag bulkvloeistoffen	**Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld** **Bodemrisicofactor:** - inwendige en uitwendige corrosie	1.3	III	- dubbelwandige tank (Opmerking 8) - lekdetectie	Ja	- inspectie tank - visueel toezicht - algemene zorg	Ja	Ja	
Lossen van dieseltank	**Los & Laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk: Onderbelading en onderlossing** **Bodemrisicofactor:** - overvulling - Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages	2.1.2	I	- kerende voorziening - overvulbeveiliging op het te vullen object - aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	Ja	- geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling - los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten - faciliteiten en personeel.	Ja	Ja	
Bovengronds leidingwerk	**Leidingtransport: Bovengrondse leiding** **Bodemrisicofactor:** - Inwendige en uitwendige corrosie	2.2.2	I	- enkelwandige leiding - aandacht voor appendages	Ja	- leidinginspectie - onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie - visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel	Ja	Ja	
Toevoegen van ABS en Natronloog aan regenwater	**Gesloten proces of bewerking** **Bodemrisicofactoren:** - Lekken van de installatie	4.1	II	- Kerende voorziening - aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Ja	- onderhoudsprogramma - systeem inspectie - algemene zorg	Ja	Ja	
Winnen van zout, door middel van een installatie in een putkelder	**Gesloten proces of bewerking** **Bodemrisicofactoren:** - Lekken van de installatie	4.1	II	- Kerende voorziening - aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Ja	- onderhoudsprogramma - systeem inspectie - algemene zorg	Ja	Ja	
Milieugotensysteem dat in de grond wordt geplaatst	**Riolering: Nieuw aan te leggen ondergrondse leiding** **Bodemrisicofactoren:** - Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenputten of afscheidingsinstallaties	5.1.2	I	- Vloeistofdichte voorziening - aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten	Ja	- periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening - algemene zorg	Ja	Ja	