

Van:
Verzonden: maandag 20 januari 2020 15:23
Aan:
Onderwerp: FW: TR-5 druk anomalie

Van:
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 15:42
Aan: ;
CC: @we-p.nl; ; ; ; ;
Onderwerp: RE: TR-5 druk anomalie

Beste ,

Even een korte update:

- Wireline drukmetingen in TR-5, afgelopen zondag, zijn in lijn met de hypothese dat er pekels ingetrokken wordt: bovendien de berekende positie van de pekels/water interface zien we een 1,0 gradiënt, eerder een gradiënt van 1,3
- De daalsnelheid van de WHP TR-5 is evenredig met de inflow van pekels in de casing c.q. outflow van water uit de casing. Nu we 12 dagen verder zijn, zien we duidelijk een dalende trend qua leak rate. Was deze eerst ca. 40 l/u, intussen is deze in de range van 25 l/u. De totale daling tot nu toe is zo'n 9 bar, wat betekent dat de onderste ca. 300 m van de casing inmiddels verplaatst is naar pekels uit de TR-5 bovcaverne.



Met vriendelijke groet,

Van: [@Nedmag.nl](#)>
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 16:50
Aan: [@sodm.nl](#)>
CC: [@sodm.nl](#)>; [@Nedmag.nl](#)>
Onderwerp: RE: TR-5 druk anomalie

,
Telefoontje van afgelopen vrijdag gemist, sorry.
Zu juist telefonisch contact gehad en bijgepraat. Zodra we nieuwe info hebben (zoals geschatte positie outflow, uitkomsten wireline metingen afgelopen weekend) horen jullie van ons.


Met vriendelijke groet,

Van: [@sodm.nl](#)>
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 16:36
Aan: [@Nedmag.nl](#)>
CC: [@sodm.nl](#)>
Onderwerp: TR-5 druk anomalie

Beste

Via heb ik je mails gezien ref TR-5. Ik zal deze zaak in SodM opnemen, en heb je vrijdagmiddag gebeld en bgg de voicemail ingesproken.

Ik begrijp de situatie zoals door jou beschreven en het op hande zijnde vervolg onderzoek, heb wel enige vragen. Bij deze mijn e-mail en nummer



Met vriendelijke groet / Kind regards,

Senior Inspecteur/ Senior Inspector

.....
 Staattoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
 Ministerie van Economische Zaken/ Ministry of Economic Affairs.
 Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague
 Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag

T M

@sodm.nl <http://www.sodm.nl>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.