

MEETRAPPOR

KATHODISCHE BESCHERMING

Object: Condesaatleiding noodopslagtank 85 m3
Condensaatverlading Roodeschool.

Meetdatum: 15 oktober 2015

Gemeten door:

Opdrachtgever: Noordgastransport B.V.
Middenweg 2
9981VG Uithuizen

Rapport nr.: 452683MR002

Tekening: 411522 en 471663

Referentie: De heer

Betreft: Jaarlijkse periodieke
controlemeting 2015

ANODE(N)

Soort	Type	Gewicht in kg	Aantal	Backfill	Diepte in m	Weerstand in Ohm
Magnesium	1,5 V	10	1	Bentoniet	2,5	

GELIJKRICHTER(S)

GELIJKRICHTER(S)			Instellingen				
Nummer en locatie	Capaciteit		Type regeling	Bij aanvang		Gecorrigeerd	
	V	A		V	A	V	A
Niet van toepassing							

MEETGEGEVENS

Meetpunt specificatie	Potentialen in mV t.o.v. Cu/CuSO ₄			Stroom in mA	Opmerkingen
	KB-in	KB-uit	Doorverb. los		
Dome van tank	-1204	-1070	Mg = -1504	0,26	

Interpretatie en advies:

De kathodische bescherming functioneert naar behoren.