

View Email

Sent: 6-sep-2019 12:01:15 from pega-as-2-517st
From: info@sodm.nl
To: jnoordgastransport.nl
Subject: inspectieplan

Geachte heer

Zoals afgesproken zal ik op 12-09-19 een inspectie starten ten aanzien van het volgende object:

- NGT ROODESCHOOL

We zullen starten rond 10 uur bij u op kantoor Middenweg 2 te Uithuizen, mijn collega zal tevens de inspectie uitvoeren.

Tijdens de inspectie kijken wij specifiek naar de volgende thema's:

- Ageing

Tijdens de inspectie kijken wij specifiek naar de volgende onderwerpen:

- Weten wat er staat (ontwerp en as-built)
 - Zijn van elke asset het ontwerp (met de bijbehorende uitgangspunten) bekend en inzichtelijk?
 - Zijn van elke asset de normen (met de bijbehorende uitgangspunten) bekend en inzichtelijk?
 - Is elke asset as-built opgeleverd volgens een voorgeschreven procedure (checklijst e.d.)?
 - Zijn van elke asset de toenmalige operationele procedures bekend en inzichtelijk?
 - Hoe werd en wordt de documentatie/technologiefile van alle assets beheerd en zijn deze documenten nog inzichtelijk?
- Weten wat ermee is gebeurd (operationeel en welke veranderingen)
 - Hoe zijn veranderingen bijgehouden voor (proces)technische wijzigingen van de asset (MOC)?
 - Hoe zijn veranderingen bijgehouden voor organisatorische wijzigingen in de asset organisatie (MOC)?
 - Is er per asset/installatie een overzicht van de risico studies die zijn uitgevoerd (HAZOP's e.d.)?
 - Is per asset/installatie de historische onderhouds- en inspectiedata nog beschikbaar en inzichtelijk?
 - Heeft het bedrijf beleid m.b.t. ageing en levensduurverlenging? Waar blijkt dit uit?
- Weten wat de actuele status is
 - Voldoen alle assets nog aan de toenmalige gestelde eisen m.b.t. de integriteit?
 - Voldoen alle assets nog aan de huidige gestelde eisen m.b.t. de integriteit (stand der techniek, huidige normen)?
 - Is er een GAP analyse beschikbaar om bovenstaande vragen te controleren?
 - Is de actuele status van het onderhoud en inspecties beschikbaar en inzichtelijk voor alle assets?
 - Zijn alle assets nog steeds as-built?
- Weten wat ermee gaat gebeuren (termijn tot einde operaties en blijven voldoen aan de eisen)
 - Is er een restlevensduur bepaald voor elke installatie/asset?
 - Is er een specifiek plan per installatie/asset om te borgen dat deze m.b.t. onderhoud en inspectie blijft voldoen aan de gewenste eisen/normen?
 - Is er een specifiek plan per installatie/asset om te borgen dat deze m.b.t. procedures en organisatie blijft voldoen aan de gewenste eisen/normen?
 - Is er per installatie/asset een studie aanwezig om dit aan te tonen?
 - Is er van alle installaties/assets een actueel overzicht van de certificaten en of vergunningen die daarvoor nodig zijn of moeten wijzigen?

Tijdens de inspectie kunnen natuurlijk ook andere arbo,- wabo of mijnbouwwet gerelateerde zaken opvallen, ondanks dat daar niet specifiek op geïnspecteerd zal worden.

Het is mogelijk dat een vertegenwoordiger van uw ondernemingsraad arbo gerelateerde zaken met mij zou willen bespreken. Ik verzoek u daarom om deze vertegenwoordiger op de hoogte te brengen van mijn komst.

Na afloop van de inspectie zal ik een korte terugkoppeling geven van de aard van mijn waarnemingen en bevindingen. De ernst van deze waarnemingen en bevindingen wordt achteraf vastgesteld en schriftelijk aan u meegedeeld in het inspectierapport tenzij zeer ernstig en onmiddellijk actie is vereist. Indien uit nadere bestudering van de tijdens de inspectie ontvangen informatie, nieuwe feiten aan het licht komen zal ik deze alsnog mondeling of per mail aan u terugkoppelen. Ik streef er naar om de inspectiebrief circa vier weken na de inspectie te versturen aan de bestuurder van uw onderneming, waarvan een afschrift aan de ondernemingsraad zal worden gezonden.

Met vriendelijke groet,