

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| 1. Mijnonderneming | : ONE DYAS BV | 6. Wijze van debietmeting | : <i>Analoog</i> | 11. Aantal analyses | : 2 |
| 2. Mijnbouwinstallatie | : L11-B | 7. Type debietmeter | : <i>Turbine flow meter</i> | 12. Hoogste waarde (Kolom E) | : 4.4mg/l |
| 3. Maand / Jaar | : jan 2020 | 8. Plaats van monstername | : <i>Polishing vessel</i> | 13. Number of analysis >30mg/l (column F) | : 0 |
| 4. Soort oliehoudendmengse | : <i>Deck drain water</i> | 9. Wijze van analyseren | : <i>OSPAR 2005-15</i> | | |
| 5. Plaats van debietmeting | : <i>FQI-1316</i> | 10. Type analyse apparatuur | : <i>GC with FDI</i> | | |

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | OSPAR Akkoord 2005-15 | Alifatic | Aromatic | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | (kg/dag) | (kg/dag) | (kg/dag) | |
| 1 | | 0.1 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 2 | | 0.1 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 3 | | 1.1 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| 4 | | 0.1 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 5 | | 2.0 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| 6 | | 0.0 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 0.0 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 0.7 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | |
| 9 | | 1.7 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | |
| 10 | | 0.3 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 11 | | 0.5 | | 2.3 | 60 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 12 | | 3.5 | | 2.3 | 60 | 0.01 | 0.21 | 0.22 | |
| 13 | | 3.9 | | 2.3 | 60 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | |
| 14 | 0:45 | 0.0 | 1/14/2020 | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 0.8 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 16 | | 1.5 | | 4.4 | 14 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| 17 | | 1.1 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 18 | | 0.4 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 19 | | 0.2 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 0.0 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 0.0 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 0.8 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 23 | | 5.9 | | 4.4 | 14 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | |
| 24 | | 0.0 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | | 0.0 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | | 0.0 | | 4.4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 17:30 | 0.0 | 1/27/2020 | 1.4 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | | 14.0 | | 1.4 | 24 | 0.02 | 0.34 | 0.36 | |
| 29 | | 0.0 | | 1.4 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | | 0.2 | | 1.4 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 31 | | 0.3 | | 1.4 | 24 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | Totaal | 39.20 | | | | 0.10 | 1.34 | 1.44 | |
| | Gem. | | | 3.0 | 35 | | | | |

1. Mijnonderneming : *ONE-Dyas BV* 6. Wijze van debietmeting : *Analoog* 11. Aantal analyses : *5*
 2. Mijnbouwinstallatie : *L11-B* 7. Type debietmeter : *Turbine flow meter* 12. Hoogste waarde (Kolom E) : *19 mg/l*
 3. Maand / Jaar : *Maart 2020* 8. Plaats van monstername : *Polishing vessel* : *0*
 4. Soort oliehoudendmengse : *Deck drain water* 9. Wijze van analyseren : *OSPAR 2005-15* 13. Number of analysis >30mg/l (column F)
 5. Plaats van debietmeting : *FQI 1316* 10. Type analyse apparatuur : *GC with FDI*

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | OSPAR Akkoord 2005-15 | Alifatic | Aromatic | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | (ton/dag) | (kg/dag) | (kg/dag) | |
| 1 | | 0.0 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 18:00 | 0.0 | 3/2/2020 | 2.7 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 0.4 | | 2.7 | 21 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 4 | | 0.1 | | 2.7 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 0.0 | | 2.7 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 1.1 | | 2.7 | 21 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 7 | | 0.0 | | 2.7 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 0.0 | | 2.7 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 18:00 | 3.2 | 3/9/2020 | 2.9 | 81 | 0.01 | 0.26 | 0.27 | |
| 10 | | 0.0 | | 2.9 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 0.7 | | 2.9 | 81 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| 12 | | 0.3 | | 2.9 | 81 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 13 | | 0.3 | | 2.9 | 81 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 14 | | 0.1 | | 2.9 | 81 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 15 | | 0.3 | | 2.9 | 81 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 16 | 18:00 | 14.1 | 3/16/2020 | 2.0 | 13 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | |
| 17 | | 0.7 | | 2.0 | 13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 18 | | 1.6 | | 2.0 | 13 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 19 | | 0.2 | | 2.0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 0.1 | | 2.0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 0.3 | | 2.0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 0.7 | | 2.0 | 13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 23 | | 4.6 | | 2.0 | 13 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | |
| 24 | 8:00 | 1.2 | 3/24/2020 | 19.0 | 160 | 0.02 | 0.19 | 0.21 | |
| 25 | | 0.0 | | 19.0 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | | 0.0 | | 19.0 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | | 0.0 | | 19.0 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | | 0.0 | | 19.0 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | | 0.0 | | 19.0 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 17:30 | 0.8 | 3/20/2020 | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| 31 | | 0.1 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | Totaal | 30.90 | | | | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
| | Gem. | | | 5.71 | 65.93 | | | | |

1: Mijnonderneming : *ONE-Dyas BV* 6. Wijze van debietmeting : *Analoog* 11. Aantal analyses : *1*
 2: Mijnbouwinstallatie : *L11-B* 7. Type debietmeter : *Turbine flow meter* 12. Hoogste waarde (Kolom E) : *16 mg/l*
 3. Maand / Jaar : *April 2020* 8. Plaats van monstername : *Polishing vessel* : *0*
 4. Soort oliehoudendmengse : *deck drain water* 9. Wijze van analyseren : *OSPAR 2005-15* 13. Number of analysis >30mg/l (column F)
 5. Plaats van debietmeting : *FQI 1316* 10. Type analyse apparatuur : *GC with FDI*

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | | Dispersed Oil content | | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | OSPAR Akkoord 2005-15 | Alifatic | Aromatic | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | (kg/dag) | (kg/dag) | (kg/dag) | |
| 1 | | 0.0 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | | 0.0 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 0.0 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 0.1 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 5 | | 1.4 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| 6 | | 0.1 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 7 | | 0.1 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 8 | | 3.6 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | |
| 9 | | 1.8 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| 10 | | 0.2 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 11 | | 0.0 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | | 0.1 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 13 | | 4.2 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | |
| 14 | | 0.4 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | |
| 15 | | 1.6 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| 16 | | 8.6 | | 1.0 | 100 | 0.01 | 0.86 | 0.87 | |
| 17 | | 1.3 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| 18 | | 0.3 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 19 | | 0.6 | | 1.0 | 100 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| 20 | 18:00 | 4.1 | 4/20/2020 | 16.0 | 230 | 0.07 | 0.94 | 1.01 | |
| 21 | | 1.0 | | 16.0 | 230 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | |
| 22 | | 0.2 | | 16.0 | 230 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | |
| 23 | | 0.0 | | 16.0 | 230 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 24 | | 0.0 | | 16.0 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | | 0.0 | | 16.0 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | | 0.0 | | 16.0 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | | 6.2 | | 16.0 | 230 | 0.10 | 1.43 | 1.53 | |
| 28 | | 1.0 | | 16.0 | 230 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | |
| 29 | | 3.0 | | 16.0 | 230 | 0.05 | 0.69 | 0.74 | |
| 30 | | 0.1 | | 16.0 | 230 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 31 | | | | 16.0 | 230 | | | | |
| | Totaal | 40.00 | | | | 0.27 | 6.03 | 6.30 | |
| | Gem. | | | 6.81 | 150.3 | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| 1. Mijnonderneming : <i>ONE-Dyas BV</i> | 6. Wijze van debietmeting : <i>Analoog</i> | 11. Aantal analyses : <i>2</i> |
| 2. Mijnbouwinstallatie : <i>L11-B</i> | 7. Type debietmeter : <i>turbine flowmeter</i> | 12. Hoogste waarde (Kolom E) : <i>16 mg/l</i> |
| 3. Maand / Jaar : <i>Mei 2020</i> | 8. Plaats van monstername : <i>Polishing vessel</i> | 13. Number of analysis >30mg/l (column F) : <i>0</i> |
| 4. Soort oliehoudendmengse : <i>Deck Drain water</i> | 9. Wijze van analyseren : <i>OSPAR 2005-15</i> | |
| 5. Plaats van debietmeting : <i>FQI 1316</i> | 10. Type analyse apparaatuur : <i>GC with FDI</i> | |

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Total Oil | Remarks |
|-----|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | OSPAR Akkoord 2005-15 | Alifatic | Aromatic | | |
| | <i>(uu.mm)</i> | <i>(m3/dag)</i> | <i>(dd.mm.jj)</i> | <i>(mg/l)</i> | <i>(mg/l)</i> | <i>(kg/dag)</i> | <i>(kg/dag)</i> | <i>(kg/dag)</i> | |
| 1 | | 0.0 | | 16 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | | 1.9 | | 16 | 230 | 0.03 | 0.44 | 0.47 | |
| 3 | | 0.1 | | 16 | 230 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 4 | | 0.0 | | 16 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 0.3 | | 16 | 230 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| 6 | | 0.1 | | 16 | 230 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 7 | | 0.0 | | 16 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 0.2 | | 16 | 230 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | |
| 9 | | 0.1 | | 16 | 230 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 10 | | 4.1 | | 16 | 230 | 0.07 | 0.94 | 1.01 | |
| 11 | | 1.0 | | 16 | 230 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | |
| 12 | | 2.0 | | 16 | 230 | 0.03 | 0.46 | 0.49 | |
| 13 | 18:00 | 0.0 | 5/13/2020 | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 0.0 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 0.1 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| 16 | | 2.8 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 2.46 | 2.47 | |
| 17 | | 5.0 | | 1.0 | 880 | 0.01 | 4.40 | 4.41 | |
| 18 | | 0.1 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| 19 | | 0.1 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| 20 | | 0.7 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | |
| 21 | | 0.0 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 0.0 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | | 0.4 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | |
| 24 | | 0.0 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | | 1.3 | | 1.0 | 880 | 0.00 | 1.14 | 1.15 | |
| 26 | | 0.3 | 5/26/2020 | 1.0 | 450 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| 27 | | 0.1 | | 1.0 | 450 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| 28 | | 0.0 | | 1.0 | 450 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 29 | | 0.0 | | 1.0 | 450 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 30 | | 0.0 | | 1.0 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | | 0.0 | | 1.0 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Totaal | 20.77 | | | | 0.17 | 11.71 | 11.88 | |
| | Gem. | | | 6.81 | 545.16 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----------|
| 1. Mijnonderneming | : ONE DYAS BV | 6. Wijze van debietmeting | : <i>Analoog</i> | 11. Aantal analyses | : 2 |
| 2. Mijnbouwinstallatie | : L11-B | 7. Type debietmeter | : <i>turbine flowmeter</i> | 12. Hoogste waarde (Kolom E) | : 3.9mg/l |
| 3. Maand / Jaar | : Juni 2020 | 8. Plaats van monstername | : <i>Polishing vessel</i> | 13. Number of analysis >30mg/l (column F) | : 0 |
| 4. Soort oliehoudendmengse | <i>deck drain water</i> | 9. Wijze van analyseren | : <i>OSPAR 2005-15</i> | | |
| 5. Plaats van debietmeting | : <i>FQI 1316</i> | 10. Type analyse apparatuur | : <i>GC with FDI</i> | | |

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | | Dispersed Oil content | | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | OSPAR Akkoord 2005-15 | Alifatic | Aromatic | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | (kg/dag) | (kg/dag) | (kg/dag) | |
| 1 | | 0.2 | | 1.0 | 450 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| 2 | | 0.0 | 6/2/2020 | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 1.0 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| 4 | | 3.0 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | |
| 5 | | 0.2 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 6 | | 0.2 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 7 | | 0.1 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 8 | | 0.0 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | | 0.0 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | | 1.0 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| 11 | | 0.4 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | |
| 12 | | 0.0 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | | 1.0 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| 14 | | 1.0 | | 1.0 | 120 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| 15 | 18:00 | 0.0 | 6/15/2020 | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 1.5 | | 3.9 | 54 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | |
| 17 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 0.1 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 21 | | 1.1 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| 22 | | 3.6 | | 3.9 | 54 | 0.01 | 0.19 | 0.21 | |
| 23 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | | 0.1 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 27 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Totaal | 14.53 | | | | 0.03 | 1.40 | 1.43 | |
| | Gem. | | | 2.59 | 94.45 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| 1. Mijnonderneming | : ONE DYAS BV | 6. Wijze van debietmeting | : <i>Analoog</i> | 11. Aantal analyses | : 3 |
| 2. Mijnbouwinstallatie | : L11-B | 7. Type debietmeter | : <i>turbine flowmeter</i> | 12. Hoogste waarde (Kolom E) | : 6.3mg/l |
| 3. Maand / Jaar | : juli 2020 | 8. Plaats van monstername | : <i>Polishing vessel</i> | 13. Number of analysis >30mg/l (column F) | : 0 |
| 4. Soort oliehoudendmengse | : <i>deck drain water</i> | 9. Wijze van analyseren | : <i>OSPAR 2005-15</i> | | |
| 5. Plaats van debietmeting | : <i>FQI 1316</i> | 10. Type analyse apparaatuur | : <i>GC with FDI</i> | | |

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | OSPAR Akkoord 2005-15 | Alifatic | Aromatic | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | (kg/dag) | (kg/dag) | (kg/dag) | |
| 1 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 0.0 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 1.3 | | 3.9 | 54 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | |
| 5 | | 0.4 | | 3.9 | 54 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 6 | | 1.3 | | 3.9 | 54 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | |
| 7 | 15:00 | 0.4 | 7/7/2020 | 5.6 | 47 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 8 | | 4.6 | | 5.6 | 47 | 0.03 | 0.22 | 0.24 | |
| 9 | | 0.6 | | 5.6 | 47 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 10 | | 0.0 | | 5.6 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 0.6 | | 5.6 | 47 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 12 | | 1.3 | | 5.6 | 47 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | |
| 13 | 18:00 | 0.7 | 7/13/2020 | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| 14 | | 0.0 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 0.1 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 0.0 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 0.2 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 18 | | 0.0 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 0.0 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 0.0 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 0.0 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 0.0 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | | 1.0 | | 6.3 | 19 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| 24 | | 0.2 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | | 0.2 | | 6.3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | | 1.9 | | 6.3 | 19 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | |
| 27 | 18:00 | 0.2 | 7/27/2020 | 4.1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | | 7.1 | | 4.1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | |
| 29 | | 17.3 | | 4.1 | 1 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | |
| 30 | | 39.1 | | 4.1 | 1 | 0.16 | 0.04 | 0.20 | |
| 31 | | | | 4.1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Totaal | 78.40 | | | | 0.34 | 0.66 | 1.00 | |
| | Gem. | | | 5.35 | 28.29 | | | | |

1. Mijnonderneming : **ONE DYAS BV** 6. Wijze van debietmeting : **Analoog** 11. Aantal analyses : **1**
 2. Mijnbouwinstallatie : **L11-B** 7. Type debietmeter : **Turbine flowmeter** 12. Hoogste waarde (Kolom E) : **4.1mg/l**
 3. Maand / Jaar : **Aug 2020** 8. Plaats van monstername : **Polishing vessel** : **0**
 4. Soort oliehoudendmengse : **deck drain water** 9. Wijze van analyseren : **OSPAR 2005-15** 13. Number of analysis >30mg/l (column F)
 5. Plaats van debietmeting : **FQI 1316** 10. Type analyse apparatuur : **GC with FDI**

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | | Dispersed Oil content | | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|----------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | Sum BTEX | OSPAR Akkoord 2005-15 | Sum BTEX | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | Alifatic | Aromatic | (kg/dag) | |
| | | | | | | (kg/dag) | (kg/dag) | | |
| 1 | | 2.6 | | 4.1 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 2 | | 2.6 | | 4.1 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 3 | 18:00 | 2.6 | 3.08.2020 | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 4 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 5 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 6 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 7 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 8 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 9 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 10 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 11 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 12 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 13 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 14 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 15 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 16 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 17 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 18 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 19 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 20 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 21 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 22 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 23 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 24 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 25 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 26 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 27 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 28 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 29 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 30 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 31 | | 2.6 | | 1.9 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| | Totaal | 80.00 | | | | 0.16 | 0.68 | 0.84 | |
| | Gem. | | | 2.04 | 8.48 | | | | |

1: Mijnonderneming : **ONE DYAS BV**
 2: Mijnbouwinstallatie : **L11-B**
 3: Maand / Jaar : **okt 2020**
 4: Soort oliehoudendmengse : **Deck drain Water**
 5: Plaats van debietmeting : **FQI 1316**

6. Wijze van debietmeting : **Analoog**
 7. Type debietmeter : **ultrasonic flowmeter**
 8. Plaats van monstername : **Polishing vessel**
 9. Wijze van analyseren : **OSPAR 2005-15**
 10. Type analyse apparatuur : **GC with FDI**

11. Aantal analyses : **3**
 12. Hoogste waarde (Kolom E) : **11 mg/l**
 13. Number of analysis >30mg/l (column F) : **0**

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | OSPAR Akkoord 2005-15 | Alifatic | Aromatic | | |
| | | | | (mg/l) | (mg/l) | (kg/dag) | (kg/dag) | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | (kg/dag) | (kg/dag) | (kg/dag) | |
| 1 | | 1.5 | | 28.0 | 6.6 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | |
| 2 | | 4.4 | | 28.0 | 6.6 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | |
| 3 | | 13.8 | | 28.0 | 6.6 | 0.39 | 0.09 | 0.48 | |
| 4 | | 10.3 | | 28.0 | 6.6 | 0.29 | 0.07 | 0.36 | |
| 5 | 18:10 | 1.0 | 10/5/2020 | 11.0 | 24 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |
| 6 | | 0.0 | | 11.0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 4.0 | | 11.0 | 24 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | |
| 8 | | 0.3 | | 11.0 | 24 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 9 | | 0.2 | | 11.0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 10 | | 0.0 | | 11.0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 4.0 | | 11.0 | 24 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | |
| 12 | 18:30 | 1.0 | 10/12/2020 | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| 13 | | 0.0 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 1.0 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| 15 | | 0.0 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 0.0 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 0.2 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | |
| 18 | | 0.0 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 0.0 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 2.8 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | |
| 21 | | 0.0 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 0.9 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| 23 | | 1.3 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| 24 | | 1.3 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| 25 | | 0.0 | | 1.0 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 18:00 | 3.0 | 10/26/2020 | 2.5 | 8.3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| 27 | | 0.0 | | 2.5 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | | 8.9 | | 2.5 | 8.3 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | |
| 29 | | 0.1 | | 2.5 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | | 1.1 | | 2.5 | 8.3 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 31 | | 0.0 | | 2.5 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Totaal | 61.10 | | | | 0.99 | 2.83 | 3.82 | |
| | Gem. | | | 7 | 130 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------|
| 1. Mijnonderneming | : ONE DYAS BV | 6. Wijze van debietmeting | : <i>Analoog</i> | 11. Aantal analyses | : 5 |
| 2. Mijnbouwinstallatie | : L11-B | 7. Type debietmeter | : <i>turbine meter</i> | 12. Hoogste waarde (Kolom E) | : 25 mg/l |
| 3. Maand / Jaar | : <i>Novem 2020</i> | 8. Plaats van monstername | : <i>Polishing vessel</i> | 13. Number of analysis >30mg/l (column F) | : 0 |
| 4. Soort oliehoudendmengsel | : <i>Deck drain Water</i> | 9. Wijze van analyseren | : <i>OSPAR 2005-15</i> | | |
| 5. Plaats van debietmeting | : <i>FQI 1315</i> | 10. Type analyse apparatuur | : <i>GC with FDI</i> | | |

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | | Dispersed Oil content | | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|----------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | Sum BTEX | OSPAR Akkoord 2005-15 | Sum BTEX | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | Alifatic | Aromatic | (kg/dag) | |
| | | | | | | (kg/dag) | (kg/dag) | | |
| 1 | | 3.1 | | 2.5 | 8.3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |
| 2 | 18:10 | 0.2 | 11/2/2020 | 4.9 | 93 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 3 | | 0.2 | | 4.9 | 93 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 4 | | 0.2 | | 4.9 | 93 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 5 | | 0.0 | | 4.9 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 0.0 | | 4.9 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 1.2 | | 4.9 | 93 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | |
| 8 | | 3.6 | | 4.9 | 93 | 0.02 | 0.33 | 0.35 | |
| 9 | 18:50 | 0.3 | 11/9/2020 | 8.5 | 84 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 10 | | 0.0 | | 8.5 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 0.2 | | 8.5 | 84 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 12 | | 0.2 | | 8.5 | 84 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 13 | | 2.0 | | 8.5 | 84 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | |
| 14 | | 2.2 | | 8.5 | 84 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | |
| 15 | | 0.3 | | 8.5 | 84 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 16 | 17:00 | 0.1 | 11/16/2020 | 25 | 120 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 17 | | 1.1 | | 25 | 120 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | |
| 18 | | 0.9 | | 25 | 120 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | |
| 19 | | 1.6 | | 25 | 120 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | |
| 20 | | 1.1 | | 25 | 120 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | |
| 21 | | 0.9 | | 25 | 120 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | |
| 22 | | 12.8 | | 25 | 120 | 0.32 | 1.54 | 1.86 | |
| 23 | 17:35 | 1.1 | 11/23/2020 | 25 | 4.9 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | |
| 24 | | 0.7 | | 25 | 4.9 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 25 | | 0.1 | | 25 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | | 0.1 | | 25 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | | 0.0 | | 25 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | | 3.3 | | 25 | 4.9 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | |
| 29 | | 25.3 | | 25 | 4.9 | 0.63 | 0.12 | 0.76 | |
| 30 | 17:00 | 0.0 | 11/30/2020 | 13 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | | | | 13 | 21 | | | | |
| | Totaal | 62.87 | | | | 1.31 | 3.34 | 4.64 | |
| | Gem. | | | 15.24 | 69.79 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| 1. Mijnonderneming | : ONE-Dyas BV | 6. Wijze van debietmeting | : <i>Analoog</i> | 11. Aantal analyses | : 4 |
| 2. Mijnbouwinstallatie | : L11-B | 7. Type debietmeter | : <i>Ultrasonic transmitter</i> | 12. Hoogste waarde (Kolom E) | : 13 mg/l |
| 3. Maand / Jaar | : Dec 2020 | 8. Plaats van monstername | : <i>Polishing vessel</i> | 13. Number of analysis >30mg/l (column F) | : 0 |
| 4. Soort oliehoudendmengse | : Deck Drain Water | 9. Wijze van analyseren | : <i>OSPAR 2005-15</i> | | |
| 5. Plaats van debietmeting | : FQI 1315 | 10. Type analyse apparatuur | : <i>GC with FDI</i> | | |

| Day | Time Sampling | Debiet | Date sample | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Dispersed Oil content | Sum BTEX | Total Oil | Remarks |
|-----|---------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | OSPAR Akkoord 2005-15 | OSPAR Akkoord 2005-15 | Alifatic | Aromatic | | |
| | (uu.mm) | (m3/dag) | (dd.mm.jj) | (mg/l) | (mg/l) | (kg/dag) | (kg/dag) | (kg/dag) | |
| 1 | | 0.8 | | 13 | 21 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| 2 | | 2.2 | | 13 | 21 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |
| 3 | | 0.3 | | 13 | 21 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 4 | | 0.6 | | 13 | 21 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 5 | | 0.5 | | 13 | 21 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 6 | | 2.2 | | 13 | 21 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |
| 7 | 17:10 | 1.3 | 12/7/2020 | 13.0 | 25 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 8 | | 0.1 | | 13.0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | | 0.0 | | 13.0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | | 0.0 | | 13.0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 1.1 | | 13.0 | 25 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |
| 12 | | 0.2 | | 13.0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 13 | | 1.9 | | 13.0 | 25 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | |
| 14 | 16:20 | 2.1 | 14.12-2020 | 9.5 | 15 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 15 | | 0.9 | | 9.5 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 16 | | 1.1 | | 9.5 | 15 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| 17 | | 0.2 | | 9.5 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 0.1 | | 9.5 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 0.2 | | 9.5 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 7.8 | | 9.5 | 15 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | |
| 21 | 17:00 | 1.9 | 12/21/2020 | 2.6 | 9.7 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| 22 | | 1.4 | | 2.6 | 9.7 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| 23 | | 0.6 | | 2.6 | 9.7 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 24 | | 0.5 | | 2.6 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 25 | | 1.4 | | 2.6 | 9.7 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| 26 | | 11.2 | | 2.6 | 9.7 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | |
| 27 | | 6.3 | | 2.6 | 9.7 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | |
| 28 | 17:00 | 0.1 | 12/28/2020 | 2.9 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | | 1.3 | | 2.9 | 10 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| 30 | | 0.5 | | 2.9 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 31 | | 0.0 | | 2.9 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Totaal | 48.84 | | | | 0.33 | 0.69 | 1.01 | |
| | Gem. | | | 8.56 | 16.58 | | | | |

| L11-B | Deck drain water | Olievracht overboordwater | |
|----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | (Debiet Meting) | Alifaten | Aromaten |
| | (Nm3/maand) | (kg/maand) | (kg/maand) |
| Jan/20 | 39.2 | 0.10 | 1.34 |
| Feb/20 | 30.1 | 0.2 | 1.0 |
| Mar/20 | 30.9 | 0.0 | 0.0 |
| Apr/20 | 40.0 | 0.3 | 6.0 |
| May/20 | 20.8 | 0.2 | 11.7 |
| Jun/20 | 14.5 | 0.0 | 1.4 |
| Jul/20 | 78.4 | 0.3 | 0.7 |
| Aug/20 | 80.0 | 0.2 | 0.7 |
| Sep/20 | 35.6 | 0.7 | 0.3 |
| Oct/20 | 61.1 | 1.0 | 2.8 |
| Nov/20 | 62.9 | 1.3 | 3.3 |
| Dec/20 | 48.8 | 0.3 | 0.7 |
| Totaal: | 542.3 | 4.6 | 29.9 |