

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 4 Jul 2023 15:17:25 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@sodm.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@sodm.nl>
Subject: RE: Doorst: Terugkoppeling LOD BI-285 / 286

Hoi 5.1.2.e

Ik heb het akoestisch onderzoek gelezen.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) toont aan dat zij niet voldoen aan de vergunning. Op grond van metingen kan worden vastgesteld dat aan de vergunning voorwaarden wordt voldaan gedurende de dag- en avondperiode. Gedurende de nachtperiode wordt de geluidnorm van 40 dB(A) met 4 dB(A) overschreden ter plaatse van enkele appartementen aan de Leyweg.

De overschrijding wordt volledig veroorzaakt door het in werking zijn van ventilatierooster pompenhuis (afvoer warme lucht) boven de toegangsdeur van de inrichting. Maatregelen aan deze geluidbron (Bron met id. 126) zijn noodzakelijk om aan geluidnorm uit de vergunning te kunnen voldoen.

Om deze overschrijding te niet te doen, zal de ventilator worden voorzien van een tijdschakelaar, waarna de ventilator enkel nog tussen 7.00 uur en 22.00 uur in werking zal zijn. De maatregel heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van de inrichting.

Deze situatie is doorgerekend en na het doorvoeren van de maatregel zal worden voldaan aan de voorwaarden.

Wat mij betreft een gedegen onderzoek. Volgens mij rest ons slecht nog om te checken of de ventilator daadwerkelijk gedurende de nachtelijke uren niet in bedrijf is.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@sodm.nl>
Verzonden: woensdag 28 juni 2023 18:37
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@sodm.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: Doorst: Terugkoppeling LOD BI-285 / 286

Hi 5.1.2.e

Hierbij het geluidsonderzoek wat we hebben ontvangen middels een dwangsom traject.

Ben erg benieuwd wat jouw bevindingen zijn na een beoordeling.

Ik plan iets voor over een week om bij te praten over dit onderwerp ...

Gr

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @aardyn.nl <5.1.2.e@aardyn.nl>
Datum: 28 juni 2023 om 09:55:50 CEST
Aan: SodM Info <info@SodM.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@sodm.nl>, 5.1.2.e <5.1.2.e@sodm.nl>, 5.1.2.e @aardyn.nl
<5.1.2.e@aardyn.nl>, 5.1.2.e @aardyn.nl <5.1.2.e@aardyn.nl>, 5.1.2.e @aardyn.nl
<5.1.2.e@aardyn.nl>, 5.1.2.e @pnrgp.com <5.1.2.e@pnrgp.com>, 5.1.2.e @pnrgp.com
<5.1.2.e@pnrgp.com>
Onderwerp: Terugkoppeling LOD BI-285 / 286

Geachte 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

In de bijlage de definitieve rapportage inzake de wettelijk verplichte geluidsmeting zoals bedoeld in voorschrift E5 van Omgevingsvergunning Aardwarmte Leyweg d.d. 06-11-2019 met kenmerk DGKE-WO / 19260430.

Het niet tijdig nakomen van het gestelde in het voorschrift, is aanleiding geweest voor het Staatstoezicht op de Mijnen om het handhavingsinstrument Last Onder Dwangsom met kenmerk BI-285 / BI-286 in te zetten. De Last Onder Dwangsom is gedateerd op 07-06-2023.

Hieronder treft u eveneens een kopie van de actie aan, die voortkomt uit het onderzoek en zoals die is opgenomen in het Plan van Aanpak van de locatie Haagse Aardwarmte Leyweg.

27-06-2023	HAL	Geluidsrapportage	Eis	Uit de rekenresultaten blijkt dat gedurende de nachtperiode de geluidnorm van 40 dB(A) met 4 dB(A) overschreden ter plaatse van enkele appartementen aan de Leyweg. De overschrijding wordt volledig veroorzaakt door het in werking zijn van ventilatierooster pompenhuis (afvoer warme lucht) boven de toegangsdeur van de inrichting. Maatregelen aan deze geluidbron (Bron met id. 126) zijn noodzakelijk om aan geluidnorm uit de vigerende vergunning te kunnen voldoen.	Om de overschrijding te niet te doen, zal de ventilator worden voorzien van een tijdschakelaar, waarna de ventilator enkel nog tussen 7.00 uur en 22.00 uur in werking zal zijn.	TOC	1	15-07-2023
------------	-----	-------------------	-----	--	--	-----	---	------------

Door toezending van de rapportage en de hieruit voortkomende actie in gang te hebben gezet, hebben wij voldaan aan het gestelde in de Last Onder Dwangsom met betrekking tot Deel 1 - Geluid en verzoeken u hierbij de Last Onder Dwangsom deel 1 – Geluid op te heffen.

Mochten er naar aanleiding van de rapportage e/o de door ons voorgestelde actie nog vragen zijn, vernemen wij deze graag van u. Wij nodigen u hierbij uit om de genomen actie te verifiëren bij een eerstvolgend bezoek aan de locatie Haagse Aardwarmte Leyweg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

M 5.1.2.e

5.1.2.e [@aardyn.nl](mailto:5.1.2.e@aardyn.nl)



www.aardyn.nl

Aardyn B.V.
Laan van Barcelona 800
3317 DD, Dordrecht

Nederland

EQUANS Mail Disclaimer: <https://www.equans.com/disclaimer/disclaimer-mail/en>